

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Leistungserklärung für Lüftungsgeräte gemäß Verordnung (EU) Nr. 1254/2014 & 1253/2014							
Typenbezeichnung des Lieferanten		Vasco C400RF (LE)			Vasco C400RF (LE)		
	Klimatyp	„Kalt“	„Gemäßig“	„Warm“	„Kalt“	„Gemäßig“	„Warm“
Spezifischer Energieverbrauch (SEC)	kWh/(m²a)	-25,72	-14,69	-5,74	-29,03	-16,48	-6,66
SEC-Klasse		C	E	F	B	E	F
Wohnraumlüftungsgerät (RVE) Nichtwohnraumlüftungsgerät (NRVE)	RVE/NRVE	RVE			RVE		
Typologie der Lüftungsanlage		Einweg-Lüftungsgerät (EVE)			Einweg-Lüftungsgerät (EVE)		
Antriebsart (Ventilator)		Variable Drehzahl			Variable Drehzahl		
Art des Wärmerückgewinnungssystems		Keine			Keine		
Thermischer Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung	%	0 %			0 %		
Maximaler Durchfluss	m³/h	400			400		
Elektrische Eingangsleistung	W	44,2 (49,5)			44,2 (49,5)		
Schalleistungspegel L _{WA}	dB(A)	48 (56)			48 (56)		
Referenzdurchfluss	m³/s	0,0778			0,0778		
Referenzdruckdifferenz	Pa	50			50		
Spezifische Eingangsleistung (SPI)	W/m³/h	0,068			0,068		
Regelungstyp		Manuelle Regelung (kein DCV)			Zeitschaltuhrregelung (kein DCV)		
Regelungsfaktor		1			0,95		
Maximale interne und externe Leckage	Intern	-			-		
	Extern	4,95			4,95 %		
Anweisungen für die Installation von regulierten Ansauggittern in den Außenfassaden für die natürliche Luftzufuhr		Bringen Sie die Ansauggitter für die Frischluftzufuhr in den Außenwänden der sogenannten „trockenen Räume“ der Wohnung an. Befolgen Sie dabei die Anweisungen des Herstellers.					
Internetadresse für Vorinstallations-/ Demontageanweisungen		www.vasco.eu			www.vasco.eu		
Jährlicher Stromverbrauch (AEC) pro 100 m² Fläche	kWh/a	663	126	81	655	118	73
Jährliche Heizkosteneinsparung (AHS) pro 100 m² Fläche	kWh Primärenergie/Jahr	3355	1715	776	3667	1874	848

Leistungserklärung für Lüftungsgeräte gemäß Verordnung (EU) Nr. 1254/2014 & 1253/2014

Diese technischen Daten gelten nur, wenn das Lüftungsgerät gemäß den Vorschriften des Herstellers montiert wurde.